



	Uziom otokowy – taśma Fe 25x4
	Zwód poziomy – pręt FeZn Ø8
	Przewód odprowadzający – pręt FeZn Ø8
	Przewód uziemiający – taśma Fe 25x4
	Instalacja wyrównawcza, LgYzo 6
	Złącze stałe, spawane w wykopie, wyprowadzenie uziomu taśmą FeZn 25x4
	Złącze kontrolne w studzience kontrolno-pomiarowej
	ZU – złącze uniwersalne, krzyżowe

PRZEMYSŁAW BŁOCH ul. Energetyków 7/114 65-729 Zielona Góra NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531		
obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku biurowego		
adres: Bolesławiec, ul. B. Chrobrego 3		
tytuł rys.: Plan instalacji odgromowej		
projektant: mgr inż. Arkadiusz Sadowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej nr 130/90/ZG	podpis:	
opracował: mgr inż. Jarosław Wirszyć	podpis:	
skala: 1:50	data: 12.01.17	nr rys.: E-9