


LEGENDA:

2 - Urządzenie do zdecentralizowanej wentylacji pomieszczeń VITOVENT 200-D o wydajności do 55 m³/h
Zasilanie - 230V

Uwaga:

1 - Na króćcach podejść do nawiewników/wywiewników zamontować regulatory stałego przepływu np. typu TROX VFL o średnicy równej średnicy podejścia.



LCT PROJEKT

PRZEMYSŁAW BŁOCH

ul. Energetyków 7/114, 65-729 Zielona Góra

NIP: 973 05 43 143, tel.: 698 111 531

tytuł zadania:

Przebudowa i remont budynku biurowego

nazwa obiektu:

Budynek biurowy

adres:

Bolesławiec, ul. B. Chrobrego 3

tytuł rys.:

Płownica - wentylacja mech.

projektant:

Grzegorz Kesicki

podpis:

mgr inż. Agnieszka Maj

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr 28/98/ZG

podpis:

skala:

1 : 50

data:

18.01.17

nr rys.:

IS-5