
L1, L2, L3, N 230/400V
WG
1
5, 6
7
8, 9
10
11, 12
13
63A/3
3
3
kat. III, 15kA
40A/0,1 A
40A/0,1 A
40A/0,1 A
2
2
2
B13
B13
B13
B13
B13
B13
N
PE
R≤10Ω
istn. WLZ
PP
proj. WLZ
YKYżo 4x10mm2,
L=18m
YDYżo 3x1,5
YDYżo 3x1,5
YDYżo 3x1,5
YDYżo 3x1,5
YDYżo 3x1,5
YDYżo 3x1,5
Pi=0,43kW
OŚW. POM.
PIWNICA 1, PARTER 1,2,3
PIĘTRO 1,8
KLATKA SCHODOWA
Pi=0,52kW
OŚW. PIWNICY 2,3,4,7
Pi=0,71kW
OŚW. PARTER 4,5.6.7.8
Pi=0,22kW
OŚW. PPIĘTRO 2,3
Pi=0,78kW
OŚW. PIĘTRO 4,5.6
Pi=0,25kW
OŚW. PODDASZE 1,2

Pi=46,5kW
Po=26,4kW
Io=41,0A

SYSTEM SIECI – TNC–S
OCHRONA OD PORAŻEŃ – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

UWAGA – KV PRZY SYMBOLU WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO OZNACZA APARAT
O DZIAŁANIU KRÓTKOZWŁOCZNYM


14, 15
16
17, 18
19
20
21
22, 23
24
25, 26
26
27
28
29
30, 31
32
33. 34
35. 36
37, 38
39, 40
41, 42
2
40A/0,03 A
B13
B13
REZERWA
REZERWA
2
40A/0,03 A
B6
B6
B6
B6
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
URZĄDZENIE WENT.
PIWNICA 3
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
URZĄDZENIE WENT.
PARTER 3
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
URZĄDZENIE WENT.
PARTER 6
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
URZĄDZENIE WENT.
PIĘTRO 7
4
40A/0,03A
3
3
B13
B13
YDYżo 5x4
Pi=6kW
CENTRALA WENTYLACYJNA
REZERWA
2
40A/0,03 A
B6
B6
B6
B6
B6
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
CENTRALA ALARMOWA
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
ZASILACZ SYSTEMOWY
SSWiN
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
ZASILACZ SYSTEMOWY
SSWiN
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
ZASILACZ SYSTEMOWY
SSWiN
YDYżo 3x1,5
Pi=0,03kW
ZASILACZ SYSTEMOWY
SSWiN
4
40A/0,03A
3
3
B16
B16
YDYżo 5x4
Pi=2kW
ZASILANIE GŁÓWNEGO
PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO
REZERWA
2
KV
40A/0,03 A
B16
YDYżo 3x2,5
Pi=1,5kW
GNIAZDA DATA PEL
PIWNICA 2, 7
2
KV
40A/0,03 A
B16
YDYżo 3x2,5
Pi=1,5kW
GNIAZDA DATA PEL
PIWNICA 7
2
KV
40A/0,03 A
B16
YDYżo 3x2,5
Pi=2,0kW
GNIAZDA DATA PEL
PARTER 4,5
2
KV
40A/0,03 A
B16
YDYżo 3x2,5
Pi=1,5kW
GNIAZDA DATA PEL
PARTER 6,7
2
KV
40A/0,03 A
B16
YDYżo 3x2,5
Pi=1,5kW
GNIAZDA DATA PEL
PARTER 7
40A


43, 44
45, 46
47, 48
49, 50
51
52, 53
54
55
56
57, 58
59
60
61
62, 63
64
65
66
67, 68
69
70
71
2
KV
/0,03 A
40A/0,03 A
gG 25A
3
B16
YDYżo 3x2,5
YDYżo 5x6
Pi=1,5kW GNIAZDA DATA PEL PIĘTRO 2,3
Pi=1,5kW GNIAZDA DATA PEL PIĘTRO 4,5,6
Pi=1,5kW GNIAZDA DATA PEL PODDASZE 1
Pi=1,5kW GNIAZDA DATA PEL PODDASZE 1
Pi=39,9kW ROZDZIELNICA KOTŁOWNI RK
Pi=1,8kW GNIAZDA PEL OGÓLNE. PIWNICA 2,7
Pi=1,2kW GNIAZDA PEL OGÓLNE. PARTER 4,5
Pi=1,8kW GNIAZDA PEL OGÓLNE. PARTER 7,8
Pi=1,8kW GNIAZDA PEL OGÓLNE. PODDASZE 1
Pi=1,8kW GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZN. PIWNICA 1,2,4,7
Pi=1,8kW GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZN. PARTER 2,4,5
Pi=1,2kW GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZN. PARTER 7,8
REZERWA
Pi=1,8kW GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZN. PIĘTRO 1,2,3
Pi=2,1kW GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZN. PIĘTRO 4,5,6
Pi=1,5kW GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZN. POPPDASZE 1,2
Pi=1,5kW GNIAZDA KUCH. MIKROFAL. POPPDASZE 2
Pi=2,0kW GNIAZDA CZAJNIKA ELEKTR. PIĘTRO 5
Pi=2,0kW GNIAZDA EKSPRESU DO KAWY PIĘTRO 5
Pi=2,0kW GNIAZDA CZAJNIKA ELEKTR. PODDASZE 2
Pi=2,0kW GNIAZDA EKSPRESU DO KAWY PODDASZE 2


72, 73
74
75
76
2
40A/0,03 A
B16
B16
B16
B16
REZERWA
REZERWA
REZERWA
REZERWA

ELEWACJA ROZDZIELNICY



OBUDOWA WNĘKOWA
IP 30, min. 168 modułów 17,5mm

D:\Projekty\LOGO.png

PRZEMYSŁAW BŁOCH
ul. Energetyków 7/114 65–729 Zielona Góra
NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Przebudowa i modernizacja budynku biurowego

adres:
Bolesławiec, ul. B. Chrobrego 3

tytuł rys.:
Schemat rozdzielnicy RG

projektant: mgr inż. Arkadiusz Sadowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej nr 130/90/ZG	podpis:
opracował: mgr inż. Jarosław Wirszyc	podpis:
sprawdził: inż. Władysław Sadowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej nr 190/77/ZG	podpis:

skala:	data:	nr rys.:
---	12.01.17	E–10